

Emineral a/s

Dokumentation for overholdelse af krav til Biokulfiller iht. DS 206:2025

				Cement- og Betonlaboratoriet Research and Quality Centre			
Prøvningsrapport							
Emineral A/S Klippehagevej 22 7000 Fredericia				Vores ref.:		Mette Steenberg Glyø	
Rekvirent: Birgitte Primdal				Direkte telefon:		+45 2429 1334	
				Direkte e-mail:		mette.s.glyoe@cementirholding.it	
				Dato:		2025.08.07	
Excel filnavn:				2025.08.07 - Emi-filler			
Prøvetype:		Flyveaskeprøver					
Kundens prøve mrk.:		Prøverne er mærket med unikke numre (KO-nummer). Se faner med resultater					
CBL prøvenummer:		Se faner med resultater					
Prøve modtaget:							
Prøve færdigbehandlet:		I perioden 2021.01.01 til 2025.08.07					
Yderligere oplysninger:		Den sidst fremsendte rapport er altid den gældende					
Venlig hilsen Cement- og Betonlaboratoriet  Mette Steenberg Glyø Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de undersøgte prøver. For laboratoriets ansvar i forbindelse med prøvning gælder de i fanen "Ansvar" anførte bestemmelser. Prøvningsrapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre Cement- og Betonlaboratoriet har givet skriftlig godkendelse til andet.							
CBL · Sølystvej 18 · Postboks 165 · 9100 Aalborg · Telefon: +45 98167777 · Telefax: +45 98164741 · Internet: www.aalborgportlandgroup.com							

Emineral a/s

Produktionssted:	AVV	
	Enhed	%
	Øvre grænse	
Required characteristic value	Nedre grænse	75
Required characteristic value	Nedre grænse enkeltresultat	70
Måned	KO nr.	Aktivitetsindeks efter 28 døgn
apr 2025	63420	74
jan 2025	62794	82
okt 2024	62010	82
jul 2024	61278	76
Produktionssted:	SSV	
	Enhed	%
	Øvre grænse	
Required characteristic value	Nedre grænse	75
Required characteristic value	Nedre grænse enkeltresultat	70
Måned	KO nr.	Aktivitetsindeks efter 28 døgn
jan 2025	62813	75
okt 2024	61999	81
jul 2024	61273	80
apr 2024	60674	75

Kolding d. 01.08.2025



Birgitte Primdal Dam