

Dokumentation for overholdelse af krav til Biokulfiller iht. DS 206:2025

Med henvisning til afsnit 5.1.6 Tilsætninger (inklusive mineralsk filler og pigmenter) i DS 206:2025 erklærer Emineral hermed at stå inde for kravet til Biokulfiller:

Biokulfiller i overensstemmelse med DS/EN 12620, med et dokumenteret aktivitetsindeks efter 28 døgn på mindst 75 % hhv. 70 % for enkeltresultater, bestemt mindst 4 gange årligt efter metoderne anført i DS/EN 450-1:2012, tillades anvendt som type II-tilsætning angivet i 5.2.5.1 i denne nationale standard.

Produktionssted:	AVV	Avedøreværket
	Enhed	%
	Øvre grænse	
Required characteristic value	Nedre grænse	75
Required characteristic value	Nedre grænse enkeltresultat	70
Måned	KO nr.	Aktivitetsindeks efter 28 døgn
apr 2026	65738	88
jan 2026	65204	79
okt 2025	64652	77
jul 2025	64014	83
apr 2025	63420	74
jan 2025	62794	82
Produktionssted:	SSV	Studstrupværket
	Enhed	%
	Øvre grænse	
Required characteristic value	Nedre grænse	75
Required characteristic value	Nedre grænse enkeltresultat	70
Måned	KO nr.	Aktivitetsindeks efter 28 døgn
apr 2026	65747	82
jan 2026	65179	74
okt 2025	64667	77
aug 2025	64172	77
jan 2025	62813	75
okt 2024	61999	81

Emineral a/s

		Cement- og Betonlaboratoriet Research and Quality Centre	
Prøvningsrapport			
Emineral A/S Jupitervej 4, st. 6000 Kolding		Vores ref.: Direkte telefon: Direkte e-mail:	Mette Steenberg Glyø +45 2429 1334 mette.s.glyoe@cementirholding.it
Rekvirent:	Birgitte Primdal	Dato:	2026.06.12
Excel filnavn: 2026.06.12 - Emi-filler			
Prøvetype:	Flyveaskeprøver		
Kundens prøve mrk.:	Prøverne er mærket med unikke numre (KO-nummer). Se faner med resultater		
CBL prøvenummer:	Se faner med resultater		
Prøve modtaget:			
Prøve færdigbehandlet:	I perioden 2021.01.01 til 2026.06.12		
Yderligere oplysninger:	Den sidst fremsendte rapport er altid den gældende		
Venlig hilsen Cement- og Betonlaboratoriet  Mette Steenberg Glyø Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de undersøgte prøver. For laboratoriets ansvar i forbindelse med prøvning gælder de i fanen "Ansvar" anførte bestemmelser. Prøvningsrapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre Cement- og Betonlaboratoriet har givet skriftlig godkendelse til andet.			
CBL - Sølystvej 18 - Postboks 165 - 9100 Aalborg - Telefon: +45 98167777 - Telefax: +45 98164741 - Internet: www.aalborgportlandgroup.com			

Emineral a/s

BUREAU VERITAS

Udstedende kontor: Notiseret organ nr 0615
Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Oleisborggade 25-31, DK-7000 Fredericia

**Overensstemmelsesattest
for fabrikkens egen produktionskontrol**

0615 – CPR – 9522

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (Byggevarereforordningen, the Construction Products Regulation eller CPR), gælder dette certifikat for byggevaren

Tilslag til beton
Filler til beton

bragt i omsætning af

Emineral A/S
Jupitervej 4 st., 6000 Kolding

og fremstillet på produktionsstederne

Se liste på side 2 til dette certifikat

Dette certifikat attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontrol af ydeevnen konstans beskrevet i annex ZA i standarden

EN 12620:2002 + A1:2008

i henhold til system 2+ er anvendt, og at fabrikkens egen produktionskontrol (FPC) er vurderet til at være i overensstemmelse med de gældende krav.

Dette certifikat blev udstedt første gang 04.11.2016 og vil være gældende, så længe hverken den harmoniserede standard, byggevaren, AVCP metoderne eller produktionsforholdene på fabrikken ændres væsentligt, medmindre det er suspenderet eller trukket tilbage af certificeringsorganet.

For oplysninger om dette certifikats gyldighed, kontakt (+45) 77311000 eller besøg <https://lab.refliste.bvhas.dk/BVC>

Certifikatnr: 0615-CPR-9522 Dato: 21.02.2026


Certificeringsleder, Anette Højgaard


PROG Reg. nr. 7009

Side 1 af 2

BUREAU VERITAS

Udstedende kontor: Notiseret organ nr 0615
Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Oleisborggade 25-31, DK-7000 Fredericia

**Overensstemmelsesattest
for fabrikkens egen produktionskontrol**

Bilag 1 til

0615 – CPR – 9522

Emineral A/S
Jupitervej 4 st., 6000 Kolding

Id	Produktionssted
AVV	Ørsted A/S, AVEDØREVÆRKET, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre
SSV	Ørsted A/S, STUSTRUPVÆRKET, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup
Id	Depot
ELE	Emineral Lager Ensied, Flensborgvej 185, 6200 Åbenrå
ELK	Emineral Lager Korsør, Norvangen 8, 4220 Korsør
ASV	Emineral Lager Assensværket, Assensvej 1, 4400 Kalundborg

Dato: 21.02.2026


Certificeringsleder, Anette Højgaard


PROG Reg. nr. 7009

Side 2 af 2

Kolding d. 02.07.2026



Birgitte Primdal Dam